



10 Drallausslässe
TROX VDL
ALTERNATIV
Zuluftgitter

10 Abluftgitter
TROX
SL m.Einstellsatz

Zu/Abluftgerät
RLT Anlage Anlieferung
15 000 m³/h
LxBxH ca. 8,12 x 1,40 x 1,48 m

Pos. Nr.	Anlage	Zustand	Gewächs	Bezeichnung	B x H [mm]	Länge [mm]	Dämpfung [dB]	SR [dB]	V [m ³ /h]	φ [mm]	Anmerkung
1	AUL	OG	MSA 200	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21	
2	ZUL	OG	MSA 200	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21	
3	ABL	OG	MSA 200	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21	
4	FOL	OG	MSA 200	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21	

Pos. Nr.	Anlage	Zustand	Gewächs	Bezeichnung	Nennweite [mm]	B x H [mm]	Länge [mm]	Ausbauteil	Zubehör	Sonstiges
1	ZUL	OG	FK-430 ME	FK-430 ME	1400x600	1416x597	500	72°C		Wand
2	ABL	OG	FK-430 ME	FK-430 ME	1400x600	1416x597	500	72°C		Wand

Vorhaben:	Anlieferung	
	Gültig:	Name:
Planung:	RLT-Anlage Lüftung Anlieferung	
	Blattgröße:	A4
Architekt:		
PLANSIAG vsm		
Zeichnungs-Nr.:		
CAD-Nr.:		