



10 Drallausslässe  
TROX VDL  
ALTERNATIV  
Zuluflügel

10 Abluftgitter  
TROX  
SL m.Einstellsatz

Zu-/Abluftgerät  
RLT Anlage Anlieferung  
15 000 m<sup>3</sup>/h  
LxBxH ca. 8,12 x 1,40 x 1,48 m

Pos. Nr.	Anlage	Zustand	Gewächs	Bezeichnung	B x H [mm]	Länge [mm]	Dämpfung [dB]	SR [dB(A)]	V [m <sup>3</sup> /h]	φ [mm]	Anmerkung
1	AUL	OG	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21		
2	ZUL	OG	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21		
3	ABL	OG	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21		
4	FOL	OG	MSA 200	1500x1200	1800	38	37	15000	21		

Pos. Nr.	Anlage	Zustand	Gewächs	Bezeichnung	Nennweite [mm]	B x H [mm]	Länge [mm]	Auslö- temp.	Zubehör	Sonstiges
1	ZUL	OG	FK-430 ME	1400x600	1416/507	500	72°C			Wand
2	ABL	OG	FK-430 ME	1400x600	1416/507	500	72°C			Wand

Vorhaben:	Anlieferung		Sdatum:		Notiz:	
			Blattgröße:	A1	Maßstab:	
Planung:	RLT-Anlage Lüftung Anlieferung		Architekt:	PLANSTAD von		
			Zeichnungs-Nr.:			
			CAD-Nr.:			