



**Legende Schalldämpfer**

Pa.Nr.	Abg.	Zustand	Gehäuse	Bezeichnung	B x H [mm]	Länge [mm]	Drüfung [dB]	V [m³/s]	Pa [dB]
1	ABL	EG	MSA.200	280x220	2000	39	5000	19	
2	ZUL	EG	MSA.200	280x220	1800	36	5000	19	
3	ABL	EG	MSA.200	280x220	1800	36	5000	19	
4	FOL	EG	MSA.200	280x220	2000	39	5000	19	

23 Draußenauslässe  
TROX VDL 800  
ALTERNATIV  
Zuluftgitter

17 Abluftgitter  
TROX  
SL m.Einstellsatz 825x425

RLT Anlage  
55 000 m³h  
UK Gerät 4,60m  
Lußhth ca. 13,16x2,92x2,56 m  
Lüftungsgert oberhalb  
WC-Bereich

Druckluftversorgung  
9 Fallpunkte zu den Maschinen  
19 Fallpunkte an den Wänden  
genaue Lage nach örtlicher Absprache

max. Lichtweglänge 40m  
max. Lauflänge 75m  
bei Hallenhöhe < 5,00m  
durch Böhreneinbau

Vorhaben:	Kommissionierhalle	Datum:		Name:	
Baufläche:	m²	Meldestab:		Architekt:	
Planung:	RLT-Anlage Lüftung Kommissionierhalle	Zeichnungs-Nr.:		DA-W.:	