



Legende Schalldämpfer

Pa.Nr.	Abg.	Zustand	Gehäuse	Bezeichnung	B x H [mm]	Länge [mm]	Dämpfung [dB]	V [m³/s]	Pa
1	ABL	EG	MSA.200	280x220	2000	39	5000	19	
2	ZUL	EG	MSA.200	280x220	1800	36	5000	19	
3	ABL	EG	MSA.200	280x220	1800	36	5000	19	
4	FOL	EG	MSA.200	280x220	2000	39	5000	19	

23 Draußenauslässe
TROX VDL 800
ALTERNATIV
Zuluftgitter

17 Abluftgitter
TROX
SL m.Einstellsatz 825x425

RLT Anlage
55 000 m³h
UK Gerät 4,60m
Lußhth ca. 13,16x2,92x2,56 m
Lüftungsgitter oberhalb
WC-Bereich

Druckluftversorgung
9 Fallpunkte zu den Maschinen
19 Fallpunkte an den Wänden
genaue Lage nach örtlicher Absprache

max. Lichtweglänge 40m
max. Lauflänge 75m
bei Hallenhöhe < 5,00m
durch B-Hineneinbau

Vorhaben:	Kommissionierhalle	Datum:		Name:	
Baufläche:	m²	Meldestab:		Architekt:	
Planung:	RLT-Anlage Lüftung Kommissionierhalle	Zeichnungs-Nr.:		DA-W.:	